

КНМ № 25210061000200536329



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код (отметка размещается после реализации указанных действий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1, тел: 8 (42373) 2-98-91, e-mail: ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 25-29-2021/0001рс/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения органа государственного контроля №25-29-2021/0001рс от 23.08.2021г.
в период с 26.08.2021 г. по 08.09.2021 г., государственным инспектором Дальнегорского
городского округа по пожарному надзору Коряковым Владимиром Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая / выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель

(контрольное (надзорное) мероприятие)

контролируемого лица: заведующий МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2»
Повитухина Елена Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	руководителем организации не разработаны программы противопожарного инструктажа, с согласованием в территориальном органе МЧС России	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее по тексту – ППР), Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645	28.02.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
2.	руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с проведением таких работ не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 ППР	28.02.2022	
3.	руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации, разрабатываемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР	28.02.2022	
4.	руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 ППР	28.02.2022	
5.	периодический осмотр огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей, п. 60 ППР, ст.1, ст. 4, ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункты 4.3.5 и 4.3.6. СП 9.13130.2009	28.02.2022	
6.	руководитель организации не обеспечил своевременную замену огнетушителя, расположенного в помещении электрощитовой, вышел срок годности огнетушителя	п. 60 ППР	28.02.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
7.	в мастерской допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию и нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку	подпункт «з» п. 35 ППР	28.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заварушкин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Государственный инспектор Дальнего городского округа по пожарному надзору
Коряков Владимир Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 08 " 09 2021 г.



[Подпись]

(подпись)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575896

Владелец Гридина Светлана Владимировна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022