



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Дальнегорскому городскому округу**

692443, Дальнегорск, ул. Матросова, 1
Тел: (42373) Факс: (42373) 2-98-91;
Email: ond_dalnegorsk@mchs25.ru

Повитухиной Елене Борисовне
заведующему МДОБУ «Центр развития
ребенка – детский сад №2»
(наименование организации)
692441, Приморский край, г. Дальнегорск,
ул. Пионерская, 5а
адрес места жительства или нахождения)

от 10.09.2021 г. № 477-3-4-16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«10» сентября 2021 г.

г. Дальнегорск

(наименование населенного пункта)

Я, главный государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору

(должность государственного инспектора ГПН, рассмотревшего дело, фамилия, имя, отчество)

Гришко Мария Сергеевна

рассмотрев постановление № 141 от 10 сентября 2021 г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица, должность)

находящегося, зарегистрированного по адресу: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 5а

(юридический адрес или адрес регистрации, фактического нахождения)

Материалами дела установлено, что 08.09.2021 в 10 часов 00 минут на территории, в зданиях,

(дата, время, место совершения нарушения,

помещениях, расположенных по адресу: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 5а, юридическим лицом - МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2»

с подробным указанием наименования объекта и адреса)

нарушены: требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного

(имеющие отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479,

- руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с проведением таких работ не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 ППР);

- руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации, разрабатываемый с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации (п. 54 ППР);

- руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (п. 56 ППР);

- периодический осмотр огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей, п. 60 ППР, ст.1, ст. 4, ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункты 4.3.5 и 4.3.6. СП 9.13130.2009);

- руководитель организации не обеспечил своевременную замену огнетушителя, расположенного в помещении электрощитовой, вышел срок годности огнетушителя (п. 60 ППР);

- в мастерской допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию и нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку (подпункт «з» п. 35 ППР).

(указывается существо нарушения)

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- низкий уровень знаний в области пожарной безопасности заведующим МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2»;
- ненадлежащее выполнение заведующим МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» своих должностных обязанностей в области пожарной безопасности;
- слабый контроль со стороны заведующего МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2», над документацией в области пожарной безопасности, а также, за исполнением обязанностей связанных с пожарной безопасностью со стороны работников МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад №2».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

НЕОБХОДИМО

1) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в представлении;

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2) Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

3) О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок, с момента получения представления.

Обязательно к рассмотрению.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного инспектора
Дальнегорского городского округа
по пожарному надзору



М.С. Гришко
(ФИО)

«10» сентября 2021г.

Представление получил (а) Заведующий

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

«10» 09 2021г.

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении представления

Ответ на представление получен вх. № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г

Исх. № предприятия _____

Отметка о неисполнении представления

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от « _____ » _____ 20 ____ г., регистрационный номер _____ направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № _____

дата направления « _____ » _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575896

Владелец Гридина Светлана Владимировна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022